

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240168

Výrobek: Rozváděčová skřín

Typ: ENERGY

Jmenovité hodnoty: IP 33, IK 10, vnitřní provedení

Objednatel: JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67, 750 02 Přerov III-Lověšice, Česká republika

Výrobce: JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67, 750 02 Přerov III-Lověšice, Česká republika

Výrobní místo: JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67, 750 02 Přerov III-Lověšice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 231739-01/01 ze dne: 25.04.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed. 2:2012 čl. 9.7, 9.8, 9.11, 9.13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 231739 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 29.04.2027

30.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



231739-01